

**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V HUMENNOM**

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo: ŠVS - 2011/00534-004-Re

Pracovisko: SNINA
14. 11. 2011

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OBEC BELÁ NAD CIROCHOU | |
| registratúrna značka: | |
| došlo dňa: | 14. 11. 2011 |
| číslo spisu: 944 | lehota vybavenia: |
| prílohy: | výbavuje: |

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 3 ods. 2 a 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona a v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodujúc v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 68 ods. 1, 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 vodného zákona

p o v o l u j e

stavebníkovi: **Obec Belá nad Cirochou, v zastúpení Jánom Vajdom, starostom, IČO 00322814**

zmenu vodnej stavby: **Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa, SO 01 – Stoková sieť a kanalizačné prípojky, líniová stavba, k. ú. Belá nad Cirochou**

pred jej dokončením a to: **zmenu projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní pri povoľovaní stavby.**

Závazné podmienky uskutočnenia zmeny stavby pred jej dokončením:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie zmeny vodnej stavby Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou, ktorú vypracoval v 07/2011 MEP Prešov Ing. Gajdoš Jozef, Ružová 10, Prešov, zodpovedný projektant Ing. Jozef Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1270*A*4-24 Stavebné konštrukcie. Za projektovú dokumentáciu ku stavebnému konaniu o zmene stavby pred jej dokončením zodpovedá zodpovedný projektant stavby.
2. Projektová dokumentácia zmeny vodnej stavby rieši zmenu trasy kanalizačných rozvodov vetvy A, A I, A II, A IIa, AC a výstavbu novej stoky, ktorá prepojí stoku A a Cb

a kanalizačné prípojky k nim. Zmenou stavby sa zlepši technické riešenie možnosti napojenia sa občanov na kanalizačné stoky. Kapacity získané zmenou stavby sú:

stoka A dĺžky 465,5 m z PVC DN 300,
stoka A I dĺžky 74,0 m, z PVC DN 300,
stoka A II dĺžky 119,0 m, z PVC DN 300,
stoka A Ila dĺžky 365,5 m, z PVC DN 300,
stoka AC dĺžky 256,0 m, z PVC DN 300,
a prepojenie stoky A a Cb dĺžky 44,0 m, z PVC DN 300.

Trasy kanalizačných stôk sú umiestnené v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚR-2011/122-003/383 zo dňa 22.09.2011, právoplatné dňa 24.10.2011.

3. Rozpočtový náklad na zmenu stavby pred jej dokončením: 303 822 eur.
4. Zhotoviteľ vodnej stavby: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, Košice. Vedenie uskutočnenia stavby bude vykonávať stavbyvedúci Ing. Martin Nemjo, ev. č. 09460.
5. Pred začatím stavebných prác na zmene stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení a ich ochranných pásiem v zmysle platných STN a zodpovedá za ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení realizovať ručne a za účasti správcov podzemných vedení.
6. Pri realizácii zmeny stavby dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy (PP) na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok. Je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
 - Zabezpečiť, aby sa realizáciou stavby nezhoršili prirodzené vlastnosti PP na dotknutých pozemkoch.
 - Vykonať skrávku humusového horizontu PP a zabezpečiť jej navrátenie do pôvodného stavu.
 - Termín zahájenia prác na PP včas oznámiť vlastníčkovi a užívateľovi pôdy a Obvodnému pozemkovému úradu v Humennom.
7. V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v správe a prevádzkovej údržbe VVS a.s., závod Humenné.
 - Pri realizácii výstavby kanalizácie rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 2, t.j. 1,5 m resp. 2,5 m (pri DN 500 a viac) od vonkajšieho okraja vodovodného potrubia na obidve strany
 - Dodržať požiadavky vyplývajúce z STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia a STN 75 61 01 – Stokové siete a kanalizačné prípojky.
 - Technické riešenie kolízneho úseku s verejným vodovodom vopred konzultovať s pracovníkom VVS a.s. HS Snina a požiadať ho o potvrdenie dodržania podmienok v stavebnom denníku.
 - V prípade, že stavebník uvažuje odovzdať verejnú kanalizáciu do prevádzkovania VVS a.s. na základe zmluvy o výkone správy majetku, prizývať zástupcu VVS a.s. na kontrolné dni a skúšky vodotesnosti kanalizácie.
8. V záujmovom území sa nachádzajú distribučné STL plynovody o PN 300 kPa, NTL plynovody o PN 2,1 kPa a prípojky plynu v správe SPP – distribúcia, a.s. RC Východ Košice. Je nutné dodržať podmienky v zmysle vyjadrenia SPP-distribúcia a.s. č. TD 152/11/Vi zo dňa 21.3.2011:
 - Pred začatím výstavby požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí meracou skupinou SPP – distribúcia, a.s. v Humennom (Ing. Grib, č.t. 0908 969002).
 - Pri realizácii stavby dbať na dodržiavanie platných STN a ochranného pásma plynovodu v zmysle § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Dodržať STN 736005 – minimálne križovanie kanalizácie s plynovodom vo vzdialenosti 0,50 m, v súbahu min. 1,0 m. Vo vzdialenosti menšej ako 1m od plynovodu nesmú byť žiadne šachty, príp. iné betónové základy. Všetky zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m od plynovodu vykonať výhradne ručne.
 - Ak dôjde pri zemných prácach k odkrytiu alebo poškodeniu plynovodu, jeho zasypanie je možné iba so súhlasom SPP a. s.. Prípadné technické riešenie kolízneho úseku s plynovodom konzultovať s vopred prizvaným pracovníkom SPP a.s. (p. Nutár, č.t. 0905 414902), ktorý zabezpečí opravu na náklady investora.
 - Geodeticky zmerať všetky miesta križovania s plynovodom podľa požiadavky SPP a.s..
9. V záujmovom území sa nachádza telekomunikačné vedenie a rádiové zariadenie. Pred začatím zemných prác stavebník požiadava o vytýčenie PTVaZ (p. Gallé, č.t. 0903 905625). Počas realizácie stavby dodržať podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení v zmysle vyjadrenia č. 19756/11 zo dňa 11.3.2011.
10. V záujmovom území dôjde k styku s podzemnými NN káblovými rozvodnými vedeniami a nadzemnými VN a NN vedeniami v správe a majetku VSD a.s.. Je nutné dodržať nasledovné podmienky:
- Rešpektovať ochranné pásma existujúcich 22 kV rozvodov v súlade s § 36 zákona č. 656/2004 o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení.
 - Pri prácach v blízkosti OP el. zariadení je stavebník povinný vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (p. Marian Hric, č.t. 055/6102825) a dodržiavať ním určené podmienky.
 - Ak dôjde pri zemných prácach k poškodeniu uzemňovacej siete vedenia 22 kV, je nevyhnutné prizvať prevádzkovateľa vedenia, ktorý určí spôsob opravy uzemňovacej siete.
11. Podmienky stavebného povolenia č. ŠVS-2000/58360-010-Re zo dňa 08.09.2000, právoplatné dňa 10.10.2000, zmenené rozhodnutiami č. ŠVS-2004/01469-002-Re zo dňa 02.12.2004, právoplatné dňa 27.12.2004, č. ŠVS-2008/00730-002-Re zo dňa 29.09.2008, právoplatné dňa 06.10.2008 a ŠVS-2011/00228-002-Re zo dňa 07.04.2011, právoplatné dňa 26.04.2011 ostávajú nezmenené.

Majetkové záležitosti:

Trasa kanalizačných stôk vedie po pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb a vlastníkov s neznámym pobytom, ktoré sú v správe SPF. Stavebník má uzatvorené zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Na pozemky v správe SPF stavebník uzatvorí nájomnú zmluvu s SPF najneskôr do kolaudácie stavby.

Všeobecné ustanovenia:

1. Územné rozhodnutie na zmenu vodnej stavby bolo vydané Obcou Dlhé nad Cirochou pod č. ÚR-2011/122-003/383 zo dňa 22.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2011.
2. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného upraviť si náhradu prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.
3. Toto rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č. ŠVS-2000/58360-010-Re zo dňa 08.09.2000, právoplatné dňa 10.10.2000,

zmeneného rozhodnutiami č. ŠVS-2004/01469-002-Re zo dňa 02.12.2004, právoplatné dňa 27.12.2004, č. ŠVS-2008/00730-002-Re zo dňa 29.09.2008, právoplatné dňa 06.10.2008 a ŠVS-2011/00228-002-Re zo dňa 07.04.2011, právoplatné dňa 26.04.2011 na vodnú stavbu Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením neboli zo strany známych účastníkov konania vznesené námietky.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správneho poplatku.

O d ô v o d n e n i e

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina (ďalej len tunajší úrad) obdržal dňa 05.10.2011 od stavebníka Obec Belá nad Cirochou, v zastúpení Jánom Vajdom, starostom, žiadosť o povolenie na uskutočnenie zmeny vodnej stavby Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou pred jej dokončením. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o zmene stavby.

Tunajší úrad upovedomil listom č. ŠVS - 11/00534-002-Re zo dňa 05.10.2011 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona a zároveň nariadil k prejednaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.11.2011 na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou.

Na ústnom pojednávaní tunajší úrad prerokoval žiadosť v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena stavby dotýka práv alebo povinností účastníkov konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi. Zmena vodnej stavby pred jej dokončením sa týka zmeny projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní pri povoľovaní vodnej stavby a to zmeny trasy stôk A, AI, AII, AIIa, AC a prepojenia stoky A a Cb. Zmena stavby bola nutná najmä z týchto dôvodov:

- Preloženie trasy stoky z Ulice osloboditeľov zo záhrad do predzáhradok z dôvodu značnej dĺžky prípojok do protispádu.
- Preloženie trasy stoky z ulice Hviezdoslavovej od železničnej trate do záhrad z dôvodu dlhých prípojok do protispádu.

Uvedenými zmenami dôjde k zlepšeniu technického riešenia napájania sa občanov na kanalizačné stoky.

V priebehu stavebného konania boli doložené tieto doklady:

- projektová dokumentácia zmeny stavby pre stavebné povolenie z 07/2011 - 2 x,
- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 25.10.2011,
- listy vlastníctva + zmluvy o zriadení vecného bremena,
- záväzná stanoviská dotknutých orgánov verejnej správy – OÚŽP v Humennom, p. Snina – ŠVS, OPÚ v Humennom, Obec Dlhé nad Cirochou,
- záväzná stanoviská vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia – Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Slovak Telekom a.s., SPP – distribúcia a.s., VVS a.s., závod Humenné,
- stanovisko SPF Bratislava zo dňa 16.09.2011,
- zmluva o dielo č. 1/2011/02 zo dňa 10.02.2011,
- osvedčenie SKSI pre výkon činnosti stavbyvedúceho.

Územné rozhodnutie na zmenu vodnej stavby pred dokončením vydala Obec Dlhé nad Cirochou pod č. ÚR-2011/122-003/383 zo dňa 22.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2011. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa podmienky územného rozhodnutia a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov.

V priebehu stavebného konania neboli zo strany známych účastníkov konania vznesené žiadne námietky. Podmienky dotknutých orgánov boli splnené, resp. sú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Po prerokovaní žiadosti a preskúmaní predložených dokladov tunajší úrad zistil, že zmena vodnej stavby je odôvodnená a nie je v rozpore s verejným záujmom, ani v rozpore s vodohospodárskymi záujmami a záujmami účastníkov konania. Pri dodržaní záväzných podmienok uskutočnenia stavby nebude mať stavba negatívny vplyv na životné prostredie a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú účastníci konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina. Rozhodnutie podľa § 73 ods. 17 písm. b) vodného zákona nemožno preskúmať súdom.



Ing. Marek Vlasák
prednosta

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Obec Belá nad Cirochou, Ján Vajda, starosta
2. Ing. Jozef Gajdoš, Ružová 10, Prešov
3. SPF Bratislava, RO Humenné, Mierová 4, Humenné
- ④ **Verejná vyhláška** - Právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – **vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Obce Belá nad Cirochou na 15 dní.** Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 14. 11. 2011

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky, podpis

Odtlačok pečiatky, podpis:

